

Общество с ограниченной ответственностью
«Эл-Транс»
603000, г.Нижний Новгород
улица Студеная, дом 5, офис 3
эл.адрес info@el-trans.ru
тел. +7 910-100-20-74
ОГРН 1185275045670
ИНН/КПП 5260457253/526001001
Р/с 40702810800320010254
в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»
г. Н. Новгород
К/с 30101810900000000700, БИК 042202700

14 октября 2019 г. № 188

На № _____ от _____ г.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Филиал «Нижевоэнерго»

Заместителю главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению –
начальнику ЦУС
Белину Я.Н.

603950, г. Н. Новгород,
ул. Рождественская, д. 33.

«О проведении контрольного замера
режимного дня 25.09.2019г.»

Уважаемый Ян Николаевич!

Направляем Вам данные проведенных замеров режимного дня 25.09.2019г.

Приложение:

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на
2019/2020гг. – на 1 л. в 1 экз.

Главный инженер



Алешин И.Н.

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2019/2020гг.

ООО "Эл-Транс"

Внеочередной замер: 25 сентября 2019г.

№ шп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	время отключения в мин.	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 25.09.2019г. (в МВт)																							
						1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.
1	ООО "Эл-Транс"	ГПП 110 кВ "Южная" "Полимер" "Северная"	ПС-39	ОП	5	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058		
			ПС-83			0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	
2	ООО "Эл-Транс"	ГПП 110 кВ "Южная" "Полимер" "Северная"	ПС-54	ОП	5	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
			ПС-80			0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
			ПС-66			0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	

Главный инженер
телефон 27-54-41

И.Н.Алёшин